



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1,
Τ. Κ.: 20131, Κόρινθος
Πληροφορίες : Ε. Καμτσιώρα
Τηλ.: 27413 – 62838
e-mail : e.kamtsiora@korinthos.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

Κόρινθος, 19/01/2022
Αριθμ. πρωτ. : 1716

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 3”

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. 38518/2021 διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC009843677)
2. Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αρ. 38518/2021 διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος σας ενημερώνουμε ότι :

1. Η ομάδα στην οποία αναφέρεται η αρ. 38518/2021 διακήρυξη είναι η ομάδα 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού του παραρτήματος Ι (αρ. 23/2021 μελέτη) της διακήρυξης. Τα επιμέρους τμήματα της ομάδας 3 είναι 36.
2. Τα είδη με α/α 33, 34 και 35 της ομάδας 3, πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με:
 - τα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΛΟΤ) και
 - τα ευρωπαϊκά ή και διεθνή πρότυπα (ΕΝ, ISO) μέσω των Ευρωπαϊκών (CEN, CENELEC) ή Διεθνών (IEC) Επιτροπών Τυποποίησης, και να φέρουν σήμανση CE.
3. Για το είδος με α/α 90 της ομάδας 3, η τάση κυκλώματος ελέγχου είναι 220-230V και η τάση πηνίου σε ισχύ 11kw είναι 380/440V. Ο όρος 1+1 επαφές αναφέρεται σε 1NO+1NC.
4. Για το είδος με α/α 91 της ομάδας 3, γίνεται αποδεκτό ρελέ ισχύος με τάση πηνίου 220/240V. Ο όρος 2+2 επαφές αναφέρεται σε 2NO+2NC.
5. Για το είδος με α/α 92 της ομάδας 3, γίνεται αποδεκτό ρελέ ισχύος με τάση πηνίου 220/240V. Ο όρος 1+1 επαφές αναφέρεται σε 1NO+1NC.
6. Το είδος με α/α 106 και 184 της ομάδας 3, βάση για γυάλινα φυσίγγια κυλινδρικά των 5A (κομπλέ), αφορά κλεμμάσφαιρα.
7. Το είδος με α/α 183 της ομάδας 3, αφορά φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm). Αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται τουλάχιστον με:
 - τα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΛΟΤ) και
 - τα ευρωπαϊκά ή και διεθνή πρότυπα (ΕΝ, ISO) μέσω των Ευρωπαϊκών (CEN, CENELEC) ή Διεθνών (IEC) Επιτροπών Τυποποίησης,
8. Για τα είδη με α/α 181, 182 και 188 της ομάδας 3, η στεγανότητα θα είναι τουλάχιστον IP 55. Οι διαστάσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές ή περιοριστικές. Επομένως, για παράδειγμα, για το είδος με α/α 188, ένα κουτί εξωτερικό στεγανό IP 65, διαστάσεων Φ65X40 γίνεται αποδεκτό.
9. Στη σελίδα 36 της διακήρυξης, παρ. 2.4.3.2, αναφέρεται ότι : “Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν :”β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική

μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της''. Η απαίτηση αφορά όλα τα προσφερόμενα τμήματα. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αναφέρονται σε ξεχωριστό πίνακα από το παράρτημα II.B.

10. Το είδος με α/α 191 της ομάδας 3, αφορά κανάλι τοίχου, πλαστικό, διέλευσης καλωδίων, ενδεικτικών διαστάσεων 100×50mm χρώματος λευκού, τεμάχιο μήκους 2μ, ως αναφέρεται.
11. Στην περιγραφή των ειδών με α/α 199, 200, 201 της ομάδας 3, αναφέρεται το είδος της κεφαλής/βραχίονα που θα πρέπει να φέρει ο ιστός. Συγκεκριμένα :
 - για το είδος με α/α 199, η κεφαλή του φωτιστικού ιστού θα είναι διπλή, ως περιγράφεται στο είδος με α/α 94.
 - για το είδος με α/α 200, ο βραχίονας θα είναι μονός, μήκους 0,5m, ως περιγράφεται και στο αντίστοιχο άρθρο.
 - για το είδος με α/α 201, ο βραχίονας θα είναι διπλός (με άνοιγμα 180°), μήκους 0,5m έκαστος, ως περιγράφεται και στο αντίστοιχο άρθρο.Άλλα φορτία στους ιστούς δεν προβλέπονται.
12. Για τα είδη με α/α 166 και 168 της ομάδας 3, το φωτιστικό panel ψευδοροφής θα πρέπει να φέρει ματ κάλυμμα από γυαλί, ως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο. Ωστόσο, ματ κάλυμμα από ανώτερης ποιότητας πλαστικό, μπορεί να γίνει αποδεκτό.
13. Στο έντυπο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.B – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)**:

-η στήλη **''Εταιρεία κατασκευής''** θα αναφέρει το όνομα της κατασκευαστικής Εταιρείας με την έννοια ότι :

- i) η εταιρεία κατασκευάζει Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα της ή αναθέτει το σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, και να τον διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό της σήμα ή
- ii) η εταιρεία παράγει ολοκληρωμένο εξοπλισμό, του οποίου η παραγωγή στηρίζεται σε άλλους προμηθευτές. Ο ολοκληρωμένος αυτός εξοπλισμός παράγεται κατόπιν επεξεργασίας, μεταποίησης ή συναρμολόγησης και μεταπωλείται από την εταιρεία εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα της ή
- iii) η εταιρεία δραστηριοποιείται και στα δύο προαναφερόμενα.

Επομένως, το πιστοποιητικό (ISO) που ζητείται στη στήλη ''ISO 9001: 2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο)'' θα αναφέρεται σε μία από τις παραπάνω i) , ii), iii) περιπτώσεις για το αντίστοιχο πεδίο κατασκευής ή παραγωγής του προσφερόμενου είδους.

Ωστόσο, εάν προσκομίστούν πιστοποιητικά για περισσότερες της μίας προαναφερόμενων περιπτώσεων, αυτά θα γίνουν αποδεκτά.

Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διευκρινίσει σε ποια προαναφερόμενη περίπτωση εμπίπτει (i, ii, iii).

-η στήλη **''Εμπορικό σήμα''** θα αναφέρει το λογότυπο/επωνυμία της εταιρείας, η οποία πωλεί ή μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό της σήμα, εξοπλισμό παραγόμενο από την ίδια ή και άλλους προμηθευτές.

-στη στήλη **''CE (ή ισοδύναμο)''** στην οποία αναγράφεται ''απαιτείται'' ή ''δεν απαιτείται'', ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να συμπληρώσει κάτι, απλά πρέπει αυτός να γνωρίζει ότι το CE, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να υφίσταται και να το προσκομίσει αργότερα ο οικονομικός φορέας στο στάδιο κατακύρωσης, εφόσον αυτός κριθεί προσωρινός ανάδοχος.

-στη στήλη **''ISO 9001: 2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο)''**, στην οποία αναγράφεται ''απαιτείται'' ή ''δεν απαιτείται'', ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να συμπληρώσει κάτι, απλά πρέπει αυτός να γνωρίζει ότι το ISO 9001:2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο), εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να υφίσταται και ο οικονομικός φορέας να το προσκομίσει αργότερα στο στάδιο κατακύρωσης, εφόσον αυτός κριθεί προσωρινός ανάδοχος.

-στη στήλη **''εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατασκευαστή''** θα πρέπει να συμπληρωθεί η εγγύηση για όλα τα είδη, όλων των τμημάτων, ως ζητείται.

14. Σημειώνεται ότι, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να επισυνάπτει οποιοδήποτε τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει (Data sheet/prospectus, τεχνικά φυλλάδια, κλπ), που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και το οποίο θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του κάθε προσφερόμενου είδους. Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο μπορούν να αναφέρονται, στους οποίους θα μπορεί η Επιτροπή να αποκομίσει και να εξετάσει όποια τεχνικά στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση κάθε προσφερόμενου είδους. Αυτό θα γίνεται με μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (και όχι απλές βεβαιώσεις) του οικονομικού φορέα περί ακρίβειας των κατατεθειμένων εγγράφων (τεχνικών φυλλαδίων κλπ) και με την παραπομπή του σχετικού συνδέσμου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5**

**ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ