



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1,
Τ. Κ.: 20131, Κόρινθος
Πληροφορίες : Ε. Καμτσιώρα
Τηλ.: 27413 – 62838
e-mail : e.kamtsiora@korinthos.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΕΣΗΛΗΣ

Κόρινθος, 20/01/2022
Αριθμ. πρωτ. : 1873

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 3”

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. 38518/2021 διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC009843677)
2. Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αρ. 38518/2021 διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος σας ενημερώνουμε ότι :

1. Για το είδος με α/α 161, η φωτεινή ροή του λαμπτήρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1.900lm.
2. Σχετικά με το ζητούμενο είδος με α/α 162, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 20W. Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 20-22W, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει αποδεκτός.
3. Σχετικά με το ζητούμενο είδος με α/α 168, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 33W. Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 33-40W, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει αποδεκτός.
4. Σχετικά με τα ζητούμενα είδη με α/α 63, 64 και 65 :
 - Η ηλεκτρική κλάση μόνωσης του φωτιστικού μπορεί να είναι Ι ή ΙΙ.
 - Το κάλυμμα απαιτείται να είναι από πολυκαρβονικό υλικό με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα και με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018 (Τεύχος Β' 4607/13.12.2019).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ

