



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1,
Τ. Κ.: 20131, Κόρινθος
Πληροφορίες : Ε. Καμτσιώρα
Τηλ.: 27413 – 62838
e-mail : e.kamtsiora@korinthos.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΕΣΗΛΗΣ

Κόρινθος, 12/01/2022
Αριθμ. πρωτ. : 972

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 3΄΄

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. 38518/2021 διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC009843677)
2. Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αρ. 38518/2021 διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 51, η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1045 lm και να καλύπτονται όλες οι υπόλοιπες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας με φωτεινή ροή 1200lm, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται δεκτός.
- 2) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 63, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 45W.
- 3) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 67, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 180W.
- 4) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 162, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 20W. Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 24W, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει δεκτός.
- 5) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 166, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 42W.
- 6) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 124, η ονομαστική τάση θα πρέπει να είναι 400V και όχι 500V όπως, εκ παραδρομής, αναφέρεται στην εν λόγω διακήρυξη.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ

